



УКРАЇНА

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ КЛАПЧУК ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КОЛОМІЯ, ВУЛ. С.БАНДЕРИ'1, КВ.№66
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР - 3303819358, ВИТЯГ З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ
№10000001160392 Від 12.04.2018Р.



ЗАТВЕРДЖУЮ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

КЛАПЧУК Ю.В.

29 лютого 2024 р.

М.П.

Замовлення: № 90

Замовник: Коломийський індустріально-педагогічний
фаховий коледж

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК № 01.02/ 2024

Щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) до головної будівлі і внутрішніх приміщень, прилеглої до неї території та пандуса по вул. М. Лисенка'11 в м. Коломії Івано-Франківської області, в якій проваджує освітню діяльність - Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж, на відповідність вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.»

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Даний Висновок щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) до головної будівлі і внутрішніх приміщень та прилеглої до неї території по вул. М. Лисенка'11 в м. Коломії Івано-Франківської області, в якій проваджує освітню діяльність - Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж, на відповідність вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.» та інших будівельних норм і правил, які регулюють забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з оцінкою її технічного стану та експлуатаційної придатності на предмет її безпечної експлуатації, виконаний експертом, Мариничем Михайлом Миколайовичем, який має вищу інженерну освіту та кваліфікаційний сертифікат експерта з технічного обстеження будівель і споруд серія АЕ № 004700, виданий атестаційною архітектурно-будівельною комісією 05.07.2017 року, розроблений на підставі:

- листа-замовлення Коломийського індустріально-педагогічного фахового коледжу від 26 лютого 2024 р. №90;
- постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018р. №347 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» однією з яких є, зокрема, наявність умов для провадження освітньої діяльності та вільного доступу до будівель і приміщень надавача освітніх послуг осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства;
- ДБН В.2.2-40-2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.»;

- ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будівлі та споруди. Основні положення.»;
- ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти»;
- ч.2 ст.27 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
- ДБН В.1.2-9:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації.»;
- технічного звіту № 01.02/2024 від 29 лютого 2024р.;
- інших чинних будівельних норм і правил, які регулюють забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

2. ВИСНОВКИ

За результатами обстеження основних будівельних і огорожувальних конструкцій головної будівлі і внутрішніх приміщень та прилеглої до неї території по вул. М.Лисенка'11 в м. Коломиї Івано-Франківської області, в якій проваджує освітню діяльність Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) на відповідність вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.», міцності і надійності та подальшої безпечної експлуатації, встановлено наступне:

2.1 Головна будівля в цілому та основні несучі будівельні і огорожувальні конструкції зокрема згідно:

- табл. 5.1 СОУ ЖКГ 75.11.35077234.0015:2009. «Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків», відповідають технічному стану «задовільний»;

- ДСТУ - Н Б В.1.2-18:2016. «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану» відповідають категорії технічного стану -2- «задовільний».

2.2 Такий технічний стан будівлі гуртожитку в цілому та основних несучих будівельних та огорожувальних конструкцій зокрема відповідає вимогам міцності і надійності і не загрожує життю та здоров'ю людей, які перебувають на об'єкті або можуть знаходитися в зоні дії об'єкта та дозволяє його подальшу безпечну експлуатацію.

2.3 Архітектурно-планувальне рішення в аспекті нормативних площ та мінімального набору приміщень для проживання, а також враховуючи, те що вздовж стіни з правої сторони головного входу влаштовано зовнішній пандус для забезпечення безперешкодного проїзду візків колісних з прилеглої території на рівень підлоги І-го поверху та вільного доступу до приміщень І-го поверху в середині будівлі, осіб з обмеженими фізичними можливостями, відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.» та інших будівельних норм і правил.

2.4 Ознаками доступності обстежуваного об'єкта та безпеки пересування для МГН є:

- безбар'єрне пересування по прилеглій території;
- доступний заїзд візків колісних у приміщення;
- наявний зовнішній пандус забезпечує підйом осіб з інвалідністю на рівень підлоги І-го поверху;
- пандус з поручнями з лівого боку та уздовж стіни з правого боку головного входу;
- входи/виходи, двері забезпечують доступність людей з особливими потребами;
- доступ до санвузла спрощується відсутністю порогів, наявністю широких дверей та коридору;
- те що на пішохідні шляхи/тротуари не виступають кущі, інші зелені насадження та не звисають гілки дерев, вивіски чи інші предмети, нижче від 2.10 м;

3. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

Головна будівля і внутрішні приміщення, прилегла до неї територія та пандус по вул. М. Лисенка'11 в м. Коломиї Івано-Франківської області в цілому відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.» та інших будівельних норм і правил, тобто забезпечуються доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) до даної будівлі на рівень підлоги І-го поверху і наявних в ній внутрішніх приміщень І-го поверху та прилеглої до неї території.

Примітка: Примірник Звіту про проведення технічного обстеження знаходиться у Замовника.

ЕКСПЕРТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД



М.МАРИНИЧ